


8 580 533 m³
facturés aux abonnés

Envoyé en préfecture le 08/12/2025
Reçu en préfecture le 08/12/2025
Publié le 08/12/2025
ID : 029-212900112-20251203-DCM2025120207-DE



2.92 €
le m³

5
stations
de traitement
< 2 000 EH



20 450 331 m³
mesurés en
entrée de stations

3 987 t
boues produites



112
postes
de relevage



3
stations
de traitement
> 2 000 EH



981 km
de réseaux
d'eaux usées

3 896 894 m³
déversés

1 225 m
réseaux neufs
8 008 m
réseaux renouvelés

 **Eau du Ponant**
Société Publique Locale



ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Les chiffres clés 2024
BREST MÉTROPOLE

Abonnés du service

Pour une population estimée à 217 444, le service l'assainissement collectif compte 59 711 abonnés sur le territoire.

Celui du SPANC comptabilise 5 500 abonnés.

Performance

Brest métropole a collecté **20 450 331 m³** d'eaux usées en 2024 dans ses 3 stations d'épuration (soit +9.2% par rapport à 2023)

Les rendements globaux de dépollution (hors déversements) varient de **73 % à 76 %** selon les paramètres pris en compte. On observe une légère dégradation du fait de l'augmentation des charges déversées.

CARACTERISTIQUES

70.3 km d'ITV réalisées dans le cadre du diagnostic de réseaux.

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est **0,30 %**.

La conformité de la performance des ouvrages du service est de **96,7 %**.

3 987 tMS de boues issues du traitement des eaux usées (augmentation de +10 % à la STEP de Maison Blanche)

Investissements

- Extension de réseaux de desserte : **1 225 ml**
- Renouvellement/réhabilitation de réseaux : **8 008 ml** en 2024
- Restructuration PR Pontaniou et construction bassin tampon
- Amélioration PR Spernot
- Projet de construction nouvelle STEP au Tinduff
- Mise en conformité du système d'assainissement unitaire

Prix (base 120 m³ + abonnement)

Le prix de l'eau a augmenté 1.86 % entre le 1^{er} janvier 2024 et le 1^{er} janvier 2025 soit **2,92 € TTC/m³**. (2.87 € TTC/m³ en 2024)

En 2025, la facture de 120 m³ est de **350.97 € TTC** (ass seul) et de **662.65 € TTC** (eau + assainissement collectif) sur le territoire.

SPANC

Le taux de conformité des dispositifs d'ANC est de **83.2 %**. (82.7 % en 2023)

Fin 2024, **99.8 %** des installations existantes avaient été contrôlées.

969 contrôles ont été réalisés en 2024 par Eau du Ponant sur les installations d'ANC de la métropole (tous contrôles confondus).